



## GS-Prüfbescheinigung

06004

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Gustav Klauke GmbH  
Auf dem Knapp 46  
42855 Remscheid

Name und Anschrift des  
Herstellers: siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:  
23.030.47/05-114-257 Sto/Ow

Ausstellungsdatum:  
09.01.2006

Produktbezeichnung: Sicherheitsschneidgerät

Typ: ESSG bestehend aus: Pumpe: ESSG  
Isolationsschlauchleitung: 852-2.5 EUROPOWER  
Schneidköpfe: SSK 85/3  
SSK 90/2  
SSK 120/2

Bestimmungsgemäße  
Verwendung: Zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Kabeln bis 60 kV.

Prüfgrundlage: GS-ET-23 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von (Entwurf) Kabelschneidgeräten“ (1998-08)  
GS-ET-25 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von handgeführten (in Anlehnung) Schneid-/Verpresseinrichtungen für Elektroinstallationsmaterial“ (2004-01)  
DIN EN 50340/ „Hydraulische Kabelschneidgeräte - VDE 0682 Teil 661 Geräte zur Verwendung an elektrischen Anlagen mit (in Anlehnung) Nennspannungen bis 30 kV“ (2002-12)

Bemerkungen:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 4 Absatz 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.

Das Baumuster entspricht somit auch den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (**Maschinen**).

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spätestens ungültig am:

31.12.2010

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle

