

Bescheinigung  
Nr. ET 11005  
vom 18.03.2011

## GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers: **Gustav Klauke GmbH**  
**Auf dem Knapp 46**  
(Auftraggeber) **42855 Remscheid**

Name und Anschrift des  
Herstellers: Siehe Auftraggeber

Produktbezeichnung: Sicherheitsschneidgeräte

Typ: SSG 65, SSG 105,  
SSGG 85, SSGG 105

Bestimmungsgemäße  
Verwendung: Zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Kabeln bis  
60 kV.

Prüfgrundlage: DIN EN 50340 „Hydraulische Kabelschneidgeräte“ (2002-12)  
GS-ET-23 „Grundsätze für die Prüfung und  
Zertifizierung von Kabelschneidgeräten“ (1998-08)

### Bemerkungen:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitige abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **31.12.2013**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.

Az: 23.030.47/08-63-257 Sto/Ste

  
Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle

Postadresse: Postfach 50580 • 50941 Köln • Hausadresse: Gustav-Heinemann-Ufer 130 • 50968 Köln •  
Telefon 0221 3778 - 6301 • Telefax 0221 3778 - 6322 • E-Mail [pruefstelle@bgetem.de](mailto:pruefstelle@bgetem.de) • [www.bgetem.de/pruefstelle](http://www.bgetem.de/pruefstelle)